



**OZNACZENIA:**

1. Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna typu BS-1 (50) o wyd. 2000 m<sup>3</sup>/h
2. Chłodnica freonowa o mocy chłodniczej 14,5 kW
3. Agregat skraplający typu RAS-5HNC1E o mocy chłodniczej 5,7+14,0 kW

Temat	Proj. bud. klimatyzacji sali wystawienniczej			
Obiekt	Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1			
Opracował	mgr inż. Marcin Rogala			
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr. 223/74 Łw		
Sprawdził	mgr inż. Anna Nowakowska	upr. 192/01 Wł		
Nazwa rys.	Zasilenie centrali w czynnik chłodniczy	05.2014r	1:50	12